

장 비 일 랑 표

JUNGILM  
정밀건축

187-1 Yeosu-gu, Dong, Chongro-0u,  
Seoul 110-460, Korea  
Telephone 82-2-7088-600  
Facsimile 82-2-7088-688

냉난방기 실내기

장비번호	품명	모델명	수량	냉방능력 (W)	난방능력 (W)	전원 ( $\phi$ x V x Hz)	소비전력(W)			송풍기			입축기 입력 (kW)	전속구경(MM)			연결전선			비고
							냉방	난방	-15	형식	풍량(CMM)	출력(W)		역관	가스관	드레인관	통신선	전원선	누전차단기(A)	
1 W07BS1W	벽걸이 실내기	S-W071BS1W	0	3,000	3,800	1 x 220 x 60	920	920	-	C.F.F	-	-	-	6.35	12.7	20	1.0 ~ 1.5	2.5 X 3	20A X8	-
2 W13B7KWMAS	벽걸이 실내기	S-W13B7KWMAS	5	5,200	6,300	1 x 220 x 60	1,440	1,440	-	C.F.F	-	-	-	6.35	12.7	25	1.0 ~ 1.5	2.5 X 3	30A X5	-

냉난방기 실외기

장비번호	품명	모델명	수량	냉방능력 (Kcal/h)	난방능력 (Kcal/h)	전원 ( $\phi$ x 선자 x V x Hz)	소비전력(W)			형식	송풍기		입축기 형식	접속구경 (MM)			연결전선		누전차단기	비고	
							냉방	난방	-15		풍량(M3/M)	출력(KW)		역관	가스관	드레인관	전원선(CV)	통신선			(A)
1 W07BS1W	벽걸이 실외기	S-W071BS1W	0	3,000	3,800	1 x 220 x 60	920	920	-	프로펠러식	-	-	인버터스크롤	6.35	12.7	-	2.5 X 3C	[1.0~1.5]x2	20	8	
2 W13B7KWMAS	벽걸이 실외기	S-W13B7KWMAS	5	5,200	6,300	1 x 220 x 60	1,440	1,440	-	프로펠러식	-	-	인버터스크롤	6.35	12.7	-	2.5 X 3C	[1.0~1.5]x2	30	5	

△			
△			
▽			
No.	Date	Revision Description	Chkd.
설계팀 Project			
신라대학교 종합정보센터			
승인 Approved	—		
설계 Architect	—		
검토 Chkd.2	—		
검토 Chkd.1	—		
방안 Drawn	—		
설계상기 Consultant			
도면명 Title			
장비일람표			
속력 Scale 1 / 200			
프로젝트번호 Project No.			
도면번호 Drawing No.			
일련번호 Sheet No.	Rev. No.		△